

**ANALIZE FIZICO – CHIMICE - APE FÂNTÂNI PUBLICE DIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL – 2017
JUDEȚUL MEHEDINȚI**

Nr. Crt.	Data	Locul de recoltare	Culoare Miros Gust	pH	Conductivitate	NH3	NO2	CC O	NO3	Cloruri	Duritate	Turbiditate	Alte analize
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	30.01 PN	CISMEA LA TANTIT Strehaia	Accept	7.90	285	0.91 0	<0,05	3.36	<5	6.03	8.42	-	Fe=23 Mn=197
2	30.01 PN	CISMEA LA LICEU Strehaia	Accept	7.96	270	1.03	<0,05	3.04	<5	6.74	7.97	-	Fe=29.50 Mn=206
3	30.01 PN	CISMEA IZVOARELOR Comanda	Accept	7.38	728	0.08 0	<0,05	3.20	15.15	16.66	22.66	-	Fe<20 Mn=169.5 0
4	30.01 PN	FP DRUM MENT Comanda	Accept	7.35	566	3.13	<0,05	3.36	<5	15.95	18.51	-	Fe=59 Mn=270
5	30.01 PN	FP LA CATAN Comanda	Accept	7.43	513	0.06 0	<0,05	3.68	9.18	15.95	17.39	-	Fe<20 Mn=210
6	30.01 PN	CISMEA STRADA POIENI Comanda	Accept	6.85	1419	<0.0 5	<0,05	3.04	105	80.12	34.11	-	Fe<20 Mn<5
7	30.01 PN	FP ROZELOR Comanda	Accept	7.23	1199	0.52 0	<0,05	5.20	<5	51.76	33.10	-	Fe<20 Mn=340.5 0
8	30.01 PN	CISMEA GRADINILOR Comanda	Accept	7.37	638	1.59 0	<0,05	4.32	<5	15.24	22.66	-	Fe=180 Mn=1711
9	30.01 PN	CISMEA PARCARE VEST Strehaia	Accept	7.43	323	0.66 0	<0,05	3.36	<5	7.45	8.64	-	Fe=34.50 Mn=201.5 0
10	30.01 PN	FP CHELU Ciochiuta	Accept	7.57	2403	<0.0 5	<0,05	3.04	105.20	236.12	57.90	-	Fe<20 Mn=194
11	30.01 PN	FP BISERICA Ciochiuta	Accept	7.25	1757	<0.0 5	<0,05	3.04	123	85.44	49.70	-	Fe=24.50 Mn=217
12	30.01 PN	FP LA SCOICA Ciochiuta	Accept	7.39	1223	0.06 0	<0,05	3.36	111	78.35	40.84	-	Fe<20 Mn=383
13	01.02	FP LA LOLEA Sat	Accept	7.33	2135	<0.0	<0,05	4.32	188.50	211.65	49.93	-	Fe<20

	Intox	MAGHERU				5							Mn<5
14	15.02 Chit	SCOALA GIMNAZIALA VRATA-apa potabila put 1	Accept	7.67	485	0.06 0	<5.00	4.00	<0.05	9.57	15.82	-	-
15	15.02 Chit	SCOALA GIMNAZIALA VRATA-apa potabila put 1	Accept	7.71	484	<0.0 5	<5.00	3.68	<0.05	10.28	15.60	-	-
16	23.02 Chit	SCOALA GIMNAZIALA Vinju Mare -apa potabila put scoala	Accept	7.40	501	<0.0 5	<5.00	2.72	<0.05	7.80	13.69	-	-
17	09.03 Chit	Sc.profesionala Corlatel- Apa fantana Corlatel	Accept	7.05	1304	<0.0 5	201	1.28	<0.05	57.43	31.42	-	-
18	09.03 Chit	Sc.profesionala Corlatel- Apa fantana Valea Anilor- robinet scoala	Accept	7.19	915	<0.0 5	36.86	1.60	<0.05	23.40	24.68	-	-
19	27.03 Chit	Scoala Gimnaziala Greci- apa put	Accept	8.10	723	<0.0 5	<5.00	3.52	<0.05	20.56	7.07	-	-
20	28.03 Chit	Bizoi Constantin –com Malovat apa put	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
21	28.03 Chit	Carapancea Marius- apa fantana	-	-	-	<0.0 5	320	-	<0.05	-	-	-	-
22	28.03 PN	Primaria Cujmir- apa fantana publica “La Scoala” –sc Aurora	Accept	7.67	1407	<0.0 5	<0.05	1.92	152	79.41	29.17	-	Fe<20 Mn<5.00
23	28.03 PN	Primaria Cujmir- apa fantana publica “CAMS”	Accept	7.69	947	<0.0 5	<0.05	1.60	27.00	22.69	26.93	-	Fe<20 Mn<5.00
24	28.03 PN	Primaria Cujmir- apa fantana publica Cujmirul Mic	Accept	7.69	969	<0.0 5	0.060	2.56	29.00	18.44	27.49	-	Fe<20 Mn<5.00
25	28.03 PN	Primaria Cujmir- apa fantana publica “La Bogiu”	Accept	7.68	1036	<0.0 5	<0.05	2.24	30.50	19.85	31.64	-	Fe<20 Mn<5.00
26	28.03 PN	Primaria Cujmir- apa fantana publica primarie	Accept	7.48	1469	0.08 0	0.190	2.56	131.05	82.96	27.38	-	Fe<20 Mn<5.00
27	30.03 Chit	Scoala Gimnaziala Floresti –apa potabila put	Accept	7.70	179	0.09 0	<5.00	2.56	<0.05	7.09	5.83	-	-

		1 scoala Jegujani											
28	30.03 Chit	Scoala Gimnaziala Floresti –apa potabila put 2 scoala Jegujani	Accept	7.78	178	<0.05	<5.00	2.24	<0.05	7.09	6.28	-	-
29	30.03 Chit	CAMS Cujmir- apa potabila izvor –apa bucatarie	Accept	7.55	964	<0.05	<0.05	1.92	33.0	21.98	26.93	-	-
30	03.04 Chit	Scoala Gimnaziala Branistea –apa potabila fantana- sc Branistea	Accept	7.66	315	<0.05	<0.05	2.88	<5.00	14.89	10.59	-	-
31	03.04 Chit	Scoala Gimnaziala Branistea –apa potabila fantana- Gradinita Branistea	Accept	7.55	313	<0.05	<0.05	2.56	<5.00	12.76	10.10	-	-
32	03.04 Chit	Scoala Gimnaziala Branistea –apa potabila fantana- Gradinita Goanta Branistea	Accept	7.53	313	<0.05	<0.05	2.56	<5.00	12.76	11.44	-	-
33	03.04 Chit	Primaria Oprisor apa fantana publica pompa 1	Accept	7.04	760	<0.05	<0.05	1.92	22.96	14.89	21.09	-	Fe<20 Mn<5.00
34	03.04 Chit	Primaria Oprisor apa fantana publica pompa 2	Accept	6.97	779	<0.05	<0.05	2.56	21.66	19.14	22.44	-	Fe<20 Mn<5.00
35	03.04 Chit	Primaria Oprisor apa fantana publica pompa 3	Accept	7.08	736	<0.05	<0.05	2.56	22.21	18.44	20.87	-	Fe<20 Mn<5.00
36	25.04 Chit	Primaria Dubova apa fantana sat	Accept	7.29	673	<0.05	<0.05	4.16	51.10	53.89	13.46	-	-
37	25.04 Chit	Primaria Dubova apa fantana DN57	Accept	7.34	560	<0.05	<0.05	2.56	5.90	10.64	15.26	-	-
38	25.04 Chit	Primaria Dubova apa fantana Sima	Accept	7.08	974	<0.05	<0.05	3.20	40.86	82.25	22.44	-	-
39	25.04 Chit	Primaria Dubova apa fantana Eibenthal I	Accept	7.59	657	<0.05	0.260	3.52	47.08	20.56	17.95	-	-
40	25.04 Chit	Primaria Dubova apa fantana Eibenthal II	Accept	7.60	728	<0.05	0.180	2.88	42.07	25.53	19.30	-	-
41	15.05	Primaria Floresti-apa	Accept	7.30	660	<0.05	<0.05	3.52	69.26	38.29	13.69	-	-

	PN	potabila fantana Zegujan "La Covlescu"				5							
42	15.05 PN	Primaria Floresti-apa potabila fantana Mosneni"La Biserica"	Accept	6.94	906	<0.0 5	<0.05	3.20	7.35	15.60	25.58	-	-
43	15.05 PN	Primaria Floresti-apa potabila fantana Floresti"La Intersectie"	Accept	6.91	904	<0.0 5	<0.05	2.88	<5.00	16.31	24.91	-	-
44	15.05 PN	Primaria Floresti-apa potabila fantana Floresti"La Dragota"	Accept	6.66	911	<0.0 5	<0.05	3.20	<5.00	20.56	22.44	-	-
45	15.05 PN	Primaria com Vrata –apa foraj F1	Accept	6.90	847	<0.0 5	<0.05	3.20	44.10	27.65	24.91	-	Fe<20.00 Mn<5.00
46	15.05 PN	Primaria com Vrata –apa foraj F2	Accept	7.17	831	<0.0 5	<0.05	3.20	25.12	19.14	22.66	-	Fe=40.00 Mn<5.00
47	15.05 PN	Primaria com Vrata –apa foraj F3	Accept	7.14	843	<0.0 5	<0.05	3.84	26.24	22.69	22.44	-	Fe<20.00 Mn<5.00
48	07.06 chit	Roman Radu Fantana Strehaia Republicii nr 319	Accept	7.58	976	3.91	<0.05	2.88	<5.00	24.11	22.44	-	-
49	15.06 chit	CAMS Cujmir Apa fantana Cujmir	Accept	7.40	977	<0.0 5	<0.05	1.92	35.81	25.53	28.05	-	-
50	21.06 PN	Primaria Malovat- apa izvor	Accept	7.90	547	<0.0 5	<0.05	2.56	<5.00	17.73	15.71	-	Fe<20.00 Mn<5.00
51	21.06 PN	Primaria Grozesti- apa potabila fantana publica Botila Ionel	Accept	6.94	1676	<0.0 5	<0.05	2.88	80.55	97.85	37.03	-	-
52	21.06 PN	Primaria Grozesti- apa potabila fantana publica Popescu Ghe	Accept	7.09	1428	<0.0 5	0.110	3.20	27.21	90.76	37.25	-	-
53	21.06 PN	Primaria Grozesti- apa potabila fantana Godeanu C-tin	Accept	7.06	1089	0.51 0	0.080	3.84	<5.00	69.49	38.15	-	-
54	21.06 PN	Primaria Grozesti- apa potabila fantana Radoi Mihai	Accept	7.02	1078	<0.0 5	0.10	2.88	19.91	69.49	37.92	-	-

55	21.06 PN	Primaria Grozesti- apa potabila fantana Constantin Aurica	Accept	6.88	1460	<0.05	0.320	3.20	43.96	83.67	35.90	-	-
56	28.06 chit	Primaria Izvorul Birzii apa fantana " Miresei"	Accept	7.09	722	<0.05	<0.05	1.92	<5.00	28.36	18.85	-	-
57	28.06 chit	Primaria Izvorul Birzii apa fantana " Ungureanu"	Accept	8.78	689	1.03	<0.05	2.56	<5.00	26.94	18.63	-	-
58	28.06 chit	Primaria Izvorul Birzii apa fantana " Mucioniu"	Accept	7.08	721	<0.05	<0.05	2.56	29.07	29.10	17.95	-	-
59	28.06 chit	Primaria Izvorul Birzii apa fantana " Lazar"	Accept	7.05	1173	<0.05	<0.05	2.24	66.03	29.07	22.44	-	-
60	28.06 chit	Primaria Izvorul Birzii apa fantana " Fluerasu"	Accept	6.88	1097	<0.05	<0.05	2.24	32.78	46.80	21.32	-	-
61	10.07 PN MET	Apa potabila cistea"La Borcan-1 Mare"-Obirsia de Cimp	Accept	7.17 0	941	<0.05	<0.05	1.92	64.0	-	30.59	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
62	10.07 PN MET	Apa potabila cistea"La Borcan-2 Mica"-Obirsia de Cimp	Accept	7.18 0	938	<0.05	<0.05	1.60	56.50	-	26.93	0.88	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
63	10.07 PN MET	Apa potabila cistea"La Leu"-Obirsia de Cimp	Accept	7.24 0	947.00	<0.05	<0.05	2.56	72.80	-	30.7	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
64	10.07 PN MET	Apa potabila cistea"La Mitani"-Obirsia de Cimp	Accept	7.11 0	993.00	0.10	<0.05	3.52	60.50	-	26.48	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<24.00
65	10.07 PN MET	Apa potabila cistea"Debarcader"-Obirsia de Cimp	Accept	6.86 0	1083.0 0	<0.05	<0.05	1.28	57.00	-	34.56	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
66	10.07 PN MET	Apa potabila cistea"La Fantanele"-Izimsa-Obirsia de Cimp	Accept	7.29 0	934.00	<0.05	<0.05	1.60	35.50	-	30.07	<0.50	Fe<20.00 Mn=8.00 Al=21.00
67	10.07 PN MET	Apa potabila fantana publica"Geogescu Ion"-Cujmir	Accept	7.03 0	1160.0 0	<0.05	<0.05	2.24	53.70	-	25.13	1.48	Fe<20.00 Mn=6.00 Al<20.00
68	10.07 PN	Apa potabila fantana publica"Porojan"-Sat	Accept	7.08 0	1092.0 0	<0.05	<0.05	1.60	44.00	-	28.05	2.58	Fe<20.00 Mn=7.00

	MET	Aurora-Cujmir											Al=32.00
69	10.07 PN MET	Apa potabila fantana publica”Biserica”- Cujmir	Accept	7.22 0	1396.0 0	<0.0 5	0.18	2.88	21.50	-	33.44	4.06	Fe<20.00 Mn=14.0 Al<20.00
70	10.07 PN MET	Apa potabila fantana publica”La Politie”- Cujmir	Accept	7.04 0	1049.0 0	<0.0 5	<0.05	2.24	21.50	-	32.31	0.88	Fe<20.00 Mn=6.00 Al<20.00
71	10.07 PN MET	Apa potabila fantana publica”Marinas Rinel”- Cujmir	Accept	7.22 0	1568.0 0	<0.0 5	<0.05	1.92	106.50	-	36.80	1.40	Fe<20.00 Mn=8.00 Al=21.00
72	10.07 PN MET	Apa potabila fantana publica”Neagra Dina”- sat Cujmirul Mic-Cujmir	Accept	7.21 0	1234.0 0	<0.0 5	0.08	2.56	135.50	-	41.74	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
73	10.07 Chit	CROITORU GHEORGHITA-apa potabila fantana	-	-	-	<0.0 5	<0.05	-	37.80	-	-	-	-
74	11.07 PN MET	Apa potabila Cismea Drum European E70-Primaria Prunisor	Accept	7.14 0	660.00	<0.0 5	<0.05	1.60	9.50	-	44.21	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
75	11.07 PN MET	Apa potabila Fantana Publica - Primaria Prunisor	Accept	6.86 0	944.00	<0.0 5	<0.05	2.24	52.80	-	16.38	1.41	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
76	11.07 PN MET	Apa potabila Fantana Publica - Posta Prunisor	Accept	6.99 0	841.00	<0.0 5	<0.05	1.92	13.70	-	22.44	1.02	Fe<20.00 Mn=6.00 Al<20.00
77	11.07 PN MET	Apa potabila Fantana Publica - Primaria Prunisor	Accept	6.86 0	944.00	<0.0 5	<0.05	2.24	52.80	-	16.38	1.41	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
78	11.07 PN MET	Apa potabila Cismea “Milotin-Bovozaica - Primaria Timna	Accept	7.02 0	652.00	<0.0 5	<0.05	2.88	7.40	-	19.75	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al=22.00
79	11.07 PN MET	Apa potabila Cismea “PECO-La Pasat - Primaria Timna	Accept	7.08 0	812.00	<0.0 5	<0.05	1.28	7.16	-	26.03	1.41	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
80	11.07	Apa potabila Cismea “La	Accept	6.34	850.0	<0.0	<0.05	1.92	26.35	-	27.15	<0.50	Fe<20.00

	PN MET	Cercel - Primaria Timna		0		5							Mn=10.0 Al<20.00
81	11.07 PN MET	Cisnea "La Biserica" - Primaria Timna sat Colaret	Accept	7.09 0	965.00	<0.0 5	<0.05	1.92	<5.00	-	30.97	1.11	Fe<20.00 Mn=10.0 Al<20.00
82	11.07 PN MET	Cisnea "La Brindusoiu" - Primaria Timna sat Cremenea	Accept	7.29 0	820.00	<0.0 5	<0.05	1.60	22.10	-	18.63	3.03	Fe=28.00 Mn=10.0 Al<20.00
83	12.07 PN MET	Cisnea "La Tutur" – Gvardinita Primaria Balacita	Accept	6.88 0	1124.0	<0.0 5	<0.05	2.24	6.44	-	30.97	0.51	Fe=42.00 Mn<5.00 Al<20.00
84	12.07 PN MET	Cisnea "Valea Mare" – Gvardinita Primaria Balacita	Accept	7.17 0	1106.0	<0.0 5	<0.05	3.20	<5.00	-	28.05	<0.50	Fe<20.00 Mn=7.00 Al=25.00
85	12.07 PN MET	Cisnea "La Tuturoaie" – Primaria Balacita	Accept	6.73 0	1031.0 0	<0.0 5	<0.05	1.92	23.80	-	27.60	<0.50	Fe<20.00 Mn=6.00 Al<20.00
86	12.07 PN MET	Cisnea "Coanda" – Dobra Primaria Balacita	Accept	6.97 0	892.00	<0.0 5	<0.05	2.56	47.20	-	26.48	<0.50	Fe<20.00 Mn<5.00 Al<20.00
87	12.07 PN MET	Cisnea "Valea Dobrii" – Dobra Primaria Balacita	Accept	6.97 0	735.00	<0.0 5	<0.05	2.56	13.56	-	22.44	0.56	Fe<20.00 Mn=6.00 Al<20.00
88	13.07 CHIT	Primaria Balta apa fantana Sc.Generala Balta	Accept	7.43 0	728.00	0.05	0.08	1.60	23.40	-	17.95	0.71	-
89	17.07 MET	Apa potabila FP Cisnea "La Hoater" Ciresu	Accept	7.45 0	741.00	<0.0 5	<0.05	1.28	43.90	-	19.52	<0.50	Fe<20.00 Mn=6.00
90	17.07 MET	Apa potabila FP Cisnea "La Scoala" Ciresu	Accept	7.12 0	109.80	<0.0 5	<0.05	1.92	<5.00	-	3.14	<0.50	Fe<20.00 Mn=6.00
91	17.07 MET	Apa potabila FP Cisnea "SITARESTI" Podeni	Accept	6.90 0	395.00	<0.0 5	<0.05	1.92	20.06	-	10.10	0.76	Fe<20.00 Mn=6.00
92	17.07 MET	Apa potabila FP Cisnea "La Post- Politie" Podeni	Accept	6.57 0	263.00	<0.0 5	<0.05	1.60	21.48	-	6.96	<0.50	Fe<20.00 Mn=6.00

93	17.07 MET	Apa potabila FP Cismea "Raescu" Podeni	Accept	6.83 0	323.00	<0.0 5	<0.05	1.28	17.78	-	8.53	0.71	Fe<20.00 Mn=6.00
94	17.07 MET	Apa potabila FP "Lupulescu" Podeni	Accept	7.71 0	163.50	<0.0 5	<0.05	1.28	7.18	-	5.83	0.76	Fe<20.00 Mn=6.00
95	17.07 MET	Apa potabila FP "Vijoaica" Podeni	Accept	7.57 0	391.00	<0.0 5	<0.05	2.88	37.40	-	8.98	9.76	Fe<20.00 Mn=6.00
96	24.07 MET	Apa potabila FP Islaz fantana Dancau Livezile	Accept	6.98	2090	<0.0 5	<0.05	1.28	232	-	78.09	<0.50	Fe<20.00 Mn=6.00
97	24.07 MET	Apa potabila FP Islaz fantana Braghina Livezile	Accept	7.14	580	0.42 0	<0.05	0.64	17.34	-	15.93	1.60	Fe<20.00 Mn=6.00
98	24.07 MET	Apa potabila FP Islaz fantana Curte Livezile	Accept	7.05	1034	<0.0 5	<0.05	0.96	58.50	-	28.95	<0.50	Fe<20.00 Mn=6.00
99	27.07 Chit	SC Stanica CO SRL-apa put forat				<0.0 5			<5.00				
100	31.07 MET	Apa potabila FP Mosneni "La Biserica" Floresti	Accept	6.99	948	0.10 9	<0.05	3.20	39.09	-	30.74	0.90	Fe<20.00 Mn<5.00
101	31.07 MET	Apa potabila FP Mosneni "La Intersectie" Floresti	Accept	6.59	512	0.45 1	<0.05	3.52	14.47	-	14.47	0.59	Fe<20.00 Mn<5.00
102	31.07 MET	Apa potabila FP "La Dragota" Floresti	Accept	6.86	897	0.37 5	<0.05	3.20	23.14	-	30.29	0.32	Fe<20.00 Mn<5.00
103	31.07 Chit	Bacanu Petre –apa potabila fantana Hinova	Accept	7.91	992	0.22 0	0.250	2.24	95.16	48.93	26.70	5.03	Fe<20.00 Mn<5.00
104	01.08 MET	Primaria Voloiac FP Cucu Ilie Valea Buna	Accept	7,03	1033	0,07	<0.05	2,88	<5.00	-	28,27		Fe=32,50 Mn=284,5

105	01.08 MET	Primaria Voloiac FP Condescu Traian- Cotoroiaia	Accept	7,43	939	<0.0 5	<0.05	2,56	<5.00	-	22,44	0,62	Fe<20 Mn<5
106	01.08 MET	Primaria Voloiac FP Primarie Voloiac	Accept	7,13	837	<0.0 5	<0.05	2,24	<5.00	-	24,91	0,63	Fe<20 Mn<5
107	01.08 MET	Primaria Voloiac FP Cucu Alexandru Voloiac	Accept	7,16	853	<0.0 5	<0.05	2,56	<5.00	-	22,44	0,98	Fe<20 Mn<5
108	01.08 chit	Primaria Voloiac FP Pegulescu -Voloicel	Accept	7,49	790	<0.0 5	<0.05	3,20	29,72	20,56	21,09	0,870	Fe<20 Mn<5
109	01.08 chit	Primaria Voloiac FP GHIMIS Ion- Lac	Accept	7,55	790	<0.0 5	<0.05	3,20	29,72	20,56	21,09	3,36	Fe<20 Mn<5
110	01.08 chit	Primaria Voloiac FP Isac - Cotoroiaia	Accept	6,80	1805	<0.0 5	<0.05	2,56	130	105,65	31,42	0,94	Fe<20 Mn<5
111	07.08 MET	Primaria Breznita de Motru F.P „Izvor Manescu”	Accept	7,18	1098	0,09 0	<0.05	2,24	11,96	-	35,23	0,61	Fe<20 Mn<5
112	07.08 MET	Primaria Breznita de Motru F.P „Izvor La Dan”	Accept	7,07	989	<0.0 5	<0.05	2,56	35,18	-	33,66	0,50	Fe<20 Mn<5
113	07.08 MET	Primaria Breznita de Motru F.P „Izvor La Udrescu”	Accept	7,07	989	<0.0 5	<0.05	2,24	8,81	-	34,11	<0.50	Fe<20 Mn<5
114	07.08 MET	Primaria Breznita de Motru F.P „Izvor La Ciocan”	Accept	7,11	1017	0,06 0	<0.05	2,88	28,71	-	34,78	<0.50	Fe<20 Mn<5
115	09.08 Chit	Apa potabila FP“Cremenea de sus” - Primaria Timna	Accept	7.08	853	0.07 0	<0.05	2.88	31.16	26.94	20.20	2.88	-
116	23.08 Chit	Scoala Gimnaziala Dirvari-apa put	Accept	7.51	486	0.08 6	<0.05	2.56	5.60	25.53	11.00	0.60	-
117	31.08	Liceul Teoretic Cujmir –	Accept	7.44	970	0.10	<0.05	0.64	48.40	16.31	28.72	<0.50	-

	Chit	apa fantana gradinita				5							
118	31.08 Chit	Liceul Teoretic Cujmir – apa fantana liceu	Accept	7.43	975	0.10 3	<0.05	0.96	36.80	16.31	28.05	<0.50	-
119	06.09 Chit	Scoala Gimnaziala Breznita Ocol-apa fantana	Accept	6,99	2240	0,41 8	0,594	3,52	104,52	57,43	30,74	5,41	-
120	11.09 Chit	Scoala Gimnaziala Ciresu- apa put forat- robinet bucatarie	Accept	5,90	880	0,07 1	<0.05	6,08	8.01	324,75	24,68	1.51	-
122	13.09 chit	Sc. Gimnaziala Obirsa de Cimp	Accept	7.49	486	0,05 2	<0.05	3,20	< 5	12,76	16,16	0,82	-
123	13.09 chit	Sc. Gimnaziala Obirsa de Cimp- gradinita Izimsa	Accept	7.53	307	0.07 0	<0.05	2,56	7,03	10,64	9,42	<0.50	-
124	19.09 chit	Scoala Gimnaziala Balta Apa fantana	Accept	7,01	162	<0.0 5	<0.05	2,56	7,08	11,34	7,85	<0.50	-
125	02.10 Chit.	Primaria Punghina Apa put forat 2 Recea	Accept	7,42	701	<0.0 5	<0.05	3,52	< 5	23,40	9,42	1,62	Fe=36 Mg< 5
126	02.10 Chit.	Primaria Punghina Apa put forat 3 Recea	Accept	7,27	757	0,07 2	<0.05	4,16	22,65	26,94	8,98	22,84	Fe=312 Mn=58,26
127	02.10 Chit.	Primaria Punghina Apa put forat 4 Drincea	Accept	7,12	870	<0.0 5	0,098	3,42	7,30	34,03	10,10	1,04	Fe=76 Mn=42,62
128	02.10 Chit.	Primaria Punghina Apa put forat 5 Drincea	Accept	7,08	865	0,06 2	0,068	3,52	< 5	30,49	9,65	1,46	Fe=64 Mn=36,18
129	02.10 Chit.	DGASPC –CIRESU Apa put	Accept	7,09	309	0,06 3	< 5	2,56	< 5	19,85	8,98	< 0,5	
130	03.10 MET	Primaria Ilovita F.P „Camin Cultural”- Ilovita	Accept	7.28	737	0.09 3	<0.05	1.92	23.70	-	16.83	1.02	Fe<20 Mn<5
131	03.10 MET	Primaria Ilovita F.P „Langa fam Simian”- Bahna	Accept	6.74	410	0.05 9	<0.05	2.24	44.58	-	11.67	1.05	Fe<20 Mn<5
132	17.10 Chit	Centrul de zi Punghina- apa fantana	Accept	6.98	758	<0.0 5	<0.05	3.20	24.44	27.65	15.03	<0.05	-

133	30.10 Chit	Sc.Profisionala Corlatel- apa potabila fantana robinet sc.profesionala robinet grup sanitar	Accept	7.89 5	596.00	<0.0 5	<0.05	2.24	<5.00	18.08	2.47	< 0,50	-
134	09.11 chit	Scoala gimn. Grozesti Fantana scoala	Accept	7.78	288	<0.0 5	<0.05	2.56	<5.00	16,31	10,55	0,55	-
135	13.11 Chit.	DGASPC –CIA Ilovat Apa fantana	Accept	7.68	441	0,16 2	0,506	2.88	<5.00	29,78	8,98	2,10	-
136	12.12 Chit.	CAMS Cujmir Apa put	Accept	7,57	963	<0.0 5	<0.05	2,56	54,92	23,40	22,44	<0.50	-

Conform **Legii 458/2002** republicata privind calitatea apei potabile, valorile normale pentru parametrii fizico-chimici enumerati mai sus, sunt urmatoarele :

- Culoare =acceptabil
- Miros = acceptabil
- Gust = acceptabil
- pH= 6,5-9,5
- conductivitate=max.2500
- NH₃= max.0,50mg/l
- NO₂= max.0,50mg/l
- CCO=max.5,0mgO₂/l
- NO₃=max50,0mg/l
- Cloruri=max250,0mg/l
- Duritate=min.5,0grade germane
- Turbiditate=max.5UNT
- Fe=200μg/l
- Mn=50μg/l